

Hydraulischer Grundbruch in Grossbaugrube



Zeitraum 2012 - 2015
Projektgrösse Schadensumme ca. 10 Mio. Fr!

Auftraggeber Beteiligte Firmen

ERBRACHTE LEISTUNGEN

Schadengutachten hydraulischer
Grundbruch

PROJEKTBESCHRIEB

Beim Endaushub trat in der Spundwandbaugrube ein grosser
hydraulischer Grundbruch ein. Die Baugrube musste geflutet und neu
erstellt werden.